CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA HASTA	VERSIÓN
FOR_006	Mayo 13 del 2019	Mayo del 2022	05

NOMBRE DE CLIENTE	QOPPA PHARMA S.A.S.	**FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA**	23/05/2019
DIRECCIÓN	Cra 70B 24 Sur - 79	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA**	23/05/2019
TELÉFONO	3138282856	**FECHA DE LECTURA**	28/05/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	**Nº DE SOLICITUD**	1917
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	**Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO**	0333-Libro-II-2019
MÉTODO	POE_003		

Nª MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO		TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Coliformes Totales	CONCEPTO
AG19-1556	POTABLE	(M2) Salida de Membrana de Osmosis (EXTERNO)		140 mL.	6 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
AG19-1557	PURIFICADA	(M6) Salida en Área de Producción Semisólido (EXTERNO)		140 mL.	6 UFC/mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
		ESPECIFICACIÓN	**LÍMITE**	**POTABLE**	<=100 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	
				PROCESO	N/A	N/A	
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL	0 UFC/100 mL	
			NORMA	**POTABLE**	RSL 2115 / 2007		
				PURIFICADA	USP Vigente		

OBSERVACIONES Toma muestra Hora: 11: 00 am

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos/ Promoción (UFC / 0.1 mL)	Control Negativo - Blanco
Bacillus subtilis ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 019-19	65	Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538		74	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		83	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 15404		71	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 9027		63	Ausencia de Crecimiento
Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 019-19	50	Ausencia de Crecimiento

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
A. Cortes	L. Canedo	A. Cruz
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ