


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA				
CÓDIGO FOR_006		FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020		VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023	VERSIÓN 06	
NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS		FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	14/08/2020	
DIRECCIÓN		CALLE 7 # 37-19		FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	14/08/2020	
TELÉFONO		2014024 -2014005		FECHA DE LECTURA	21/08/2020	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de agua		Nº DE SOLICITUD	20-3269	
TÉCNICA		Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0295-Libro-I-2020	
MÉTODO		POE_003				
Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	CONCEPTO
AG20-1229	PROCESO	8 as Lote 2008324	140 ml	3 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO
AG20-1230	PROCESO	10 as Lote 2008324	140 ml	42 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A	
				PROCESO	N/A	
				PURIFICADA	<= 100 UFC/100mL	
				OTRO	N/A	
				POTABLE	N/A	
		NORMA		PURIFICADA	USP Vigente	
OBSERVACIONES		No. Lote 2008324				
Microorganismo ATCC		Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco
Bacillus subtilis ATCC 6633		Agar Plate Count APC/Lote 031-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 032-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.						
Documento relacionado POE_001-AMJ						
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		
						
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO		COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE		GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ		
				 		