


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA				
CÓDIGO FOR_006		FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020		VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023	VERSIÓN 06	
NOMBRE DE CLIENTE		QOPPA PHARMA S.A.S.		FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	17/09/2020	
DIRECCIÓN		Cra 70B 24 Sur - 79		FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	17/09/2020	
TELÉFONO		7040654 - 3138282856		FECHA DE LECTURA	22/09/2020	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de agua		Nº DE SOLICITUD	20-3824	
TÉCNICA		Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0332-Libro-II-2020	
MÉTODO		POE_003				
Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Coliformes Totales	CONCEPTO
AG20-1373	POTABLE	(M2) SALIDA DE MEMBRANA DE OSMOSIS (FARMA)	140 mL.	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
AG20-1374	PURIFICADA	(M9) SALIDA EN ÁREA DE SUPLEMENTOS 2 (FARMA)	140 mL.	12 UFC/mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
AG20-1375	PURIFICADA	(M10) SALIDA EN ÁREA DE LAVADOS (FARMA)	140 mL.	4 UFC/mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	<=100 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL
				PROCESO	N/A	N/A
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL	0 UFC/100 mL
				OTRO	N/A	N/A
		NORMA	POTABLE	RSL 2115 / 2007		
			PURIFICADA	USP Vigente		
OBSERVACIONES		Ninguna				
Microorganismo ATCC		Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco
Bacillus subtilis ATCC 6633		Agar Plate Count APC/Lote 036-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento
Escherichia coli ATCC 8739		Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 037-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.						
Documento relacionado POE_001-AMJ						
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		
						
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO		COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE		GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ		
				 		