CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA HASTA	VERSIÓN
FOR_006	Julio 01 de 2020	Julio 01 de 2023	06

NOMBRE DE CLIENTE	CLOROX DE COLOMBIA S A	**FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA**	26/11/2020
DIRECCIÓN	Cra. 68b Bis #12a74, Bogotá	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA**	26/11/2020
TELÉFONO	4258036 - 4258061 - 3176367925	**FECHA DE LECTURA**	03/12/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	**Nº DE SOLICITUD**	20-5134
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	**Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO**	0416-Libro-II-2020
MÉTODO	POE_003		

Nª MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO		TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	S. aureus	CONCEPTO
AG20-1695		Agua entrada acueducto		N/A	2 UFC/mL	<1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	<=100 UFC/mL		0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	
				PROCESO	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
				PURIFICADA	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
				OTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			NORMA	POTABLE	Clorox						
				PURIFICADA	N/A						

OBSERVACIONES	Por realizar los analisis de acuerdo a orden de compra usando el metodo de vertido en placa.

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
Bacillus subtilis ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 046-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 047-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 047-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Agar Cetrimida ACet/Lote 025-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
S. aureus	AMS/Lote 024-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

M. montealegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

Revisado por:

A. Cruz

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ

Aprobado por:

A. Cruz

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ