



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

CÓDIGO

FOR_006

FECHA DE EMISIÓN

Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA

Julio 01 de 2023

VERSIÓN

06

NOMBRE DE CLIENTE	CLARIPACK S.A.		FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	30/11/2020		
DIRECCIÓN	Cra 68C 11-75		FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	30/11/2020		
TELÉFONO	3902072		FECHA DE LECTURA	07/12/2020		
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua		Nº DE SOLICITUD	20-5185		
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0423-Libro-II-2020		
MÉTODO	POE_003					

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Coliformes Totales	Escherichia coli	CONCEPTO	
AG20-1733	PURIFICADA	P7 (Punto de uso)	200 mL	1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE	
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A	N/A		
				PROCESO	N/A	N/A		
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL	0 UFC/100 mL		0 UFC/100 mL
				OTRO	N/A	N/A		N/A
		NORMA	POTABLE	N/A				
			PURIFICADA	N/A				

OBSERVACIONES	Ninguna		
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 047-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 048-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Elaborado por:




COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

Revisado por:



GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ

Aprobado por:



GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ



