



## CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO  
FOR\_007**

**FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN  
08**

NOMBRE DE CLIENTE		SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. - PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		30/07/2020					
DIRECCIÓN		BODEGA MAQUILA				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		30/07/2020					
TELÉFONO		7429296 EXT 131 - 3173707387				FECHA DE LECTURA		06/08/2020					
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				Nº DE SOLICITUD		20-3045					
MÉTODO		POE_004		EQUIPO	EQU-51	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		0373-Libro-I-2020					
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO				
AM20-1742	Línea 2	Parte Superior Area	N/A	Informe 45 OMS	Impacto en Placa	17 UFC/m <sup>3</sup>	9 UFC/m <sup>3</sup>	<1 UFC/m <sup>3</sup>	CUMPLE				
Límite		Ambientes			Sedimentación en Placa	N/A							
					Impacto en Placa	<=200 UFC/m <sup>3</sup>							
					N/A	N/A							
OBSERVACIONES		Ninguna											
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco					
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 030-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Candida albicans ATCC 10231			Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 031-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento					
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.													

Documento relacionado POE\_001-AMJ

Elaborado por:

L. Canedo

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDO

Revisado por:

M. Montealegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por:

A. Cruz

GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

