



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO FOR_007

FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023

VERSIÓN 08

Table with client information: NOMBRE DE CLIENTE (DIEMPAQUES SAS), DIRECCIÓN (Carrera 59 No 14-79), TELÉFONO (4140410-2600628), TIPO DE ANÁLISIS (Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes), MÉTODO (POE_004), EQUIPO (EQU-51), FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA (21/09/2020), FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (21/09/2020), FECHA DE LECTURA (28/09/2020), N° DE SOLICITUD (20-3900), N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO (0987-Libro-II-2020)

Table with analysis results: N° MUESTRA (AM20-2160), ÁREA (Cuarto Limpio), PUNTO (Parte Superior del area), ACTIVIDAD (sin operación), NORMA (Informe 45 OMS), TÉCNICA (Impacto en Placa), Mesófilos Aeróbios (40 UFC/m³), Hongos Filamentosos (29 UFC/m³), Levaduras (<1 UFC/m³), CONCEPTO (CUMPLE). Includes sub-tables for Sedimentación en Placa and Impacto en Placa.

OBSERVACIONES: Ninguna

Table with ATCC controls: Microorganismo ATCC, Medio de cultivo / Lote, Controles Positivos (Promoción), Control Negativo - Blanco. Lists organisms like Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 and Candida albicans ATCC 10231.

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por: L. Canedo, ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO

Revisado por: M. Montealegre, COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por: A. Cruz, GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ

